

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8
«Золотой ключик» г. Холмска
муниципального образования
«Холмский городской округ»
Сахалинской области
Ул. Портовая, д. 10, г. Холмск,
Сахалинская область, 694620
тел: (42433) 20094,
khgo.mbdouz.8@sakhalin.gov.ru

Главное управление
МЧС России
по Сахалинской области

Управление
надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Холмск, ул. Советская, 81, Сахалинская область,
694620
тел: 8(42433) 5-08-31

26.09.2024 № 77
на №2404/111-65/32/ПВПРот 22.04.2024

Об устранении нарушений
обязательных требований

№ п/п	Вид нарушения требований ПБ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении
1	в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2 – го типа размером 0,6-0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1. Федеральный закон 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.12.2024	Выполнено

- Приложения:
- 1. Контракт № 37 на поставку противопожарных люков от 20.06.2024 года.
 - 2. Акт № 41 от 20.08.2024 года на выполнение работ – услуг.
 - 3. Счет – фактура № 2 от 20.08.2024 г.
 - 4. Лицензия.

И.о. заведующего

Е.А. Кочергина